

Stav monitorovania letných kúpalísk v letnej sezóne 2022 za okres Nitra, Šaľa, Zlaté Moravce v 30 kalendárnom týždni.

Zamestnanci Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Nitre v rámci monitoringu a výkonu štátneho zdravotného dozoru pre kúpaciu sezónu 2022 vykonali odbery bazénových vôd v 30. kalendárnom týždni na kúpaliskách: Letné kúpalisko v Nitre a Thermalpark Nitrava Poľný Kesov. Prevádzkovateľ Ava Thermalparku – termálne kúpalisko Diakovce predložil výsledky laboratórnych analýz bazénovej vody.

Štátny zdravotný dozor spojený s odberom vzoriek na týchto uvedených kúpaliskách v 30 kalendárnom týždni bol bez zistených nedostatkov. Odobraté vzorky a predložené výsledky laboratórnych analýz bazénových vôd spĺňajú požiadavky vyhlášky MZ SR č. 308/2012 Z. z. o požiadavkách na kvalitu vody, kontrolu kvality vody a o požiadavkách na prevádzku, vybavenie prevádzkových plôch, priestorov a zariadení na prírodnom kúpalisku a na umelom kúpalisku na všetkých troch kúpaliskách.